

ALLEGATO B – Prescrizioni specifiche in materia di reflui domestici

GREEN CAVE SRL – Comune di Alice Castello (VC), Località Valchiesa

Punto di scarico	Tipologia refluo	Sistema di depurazione	Recapito Finale
PP	acque reflue domestiche/assimilate provenienti da servizi igienici, spogliatoio e wc del box ufficio	n. 1 pozzetto degrassatore n. 1 fossa Imhoff	suolo – pozzo perdente

1. I reflui allo scarico devono rispettare i limiti dell'Allegato 1 alla L.R. n. 13/1990. Inoltre, ai sensi dell'art. 74 della L.R. n. 25 del 19/10/2021 e smi, è vietato lo scarico di reflui contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) oltre i limiti di rilevabilità analitica.

2. È fatto esplicito divieto di condurre a pozzo perdente reflui diversi da quelli provenienti dai servizi igienici ed assimilabili agli scarichi domestici. Le acque meteoriche devono essere raccolte e convogliate in idoneo recettore separatamente dai restanti reflui domestici ovvero opportunamente recuperate e non devono assolutamente confluire nel pozzo perdente o nel sistema di trattamento previsto per i reflui civili.

3. Il posizionamento e il dimensionamento dei sistemi di trattamento (degrassatore e fossa Imhoff) e del pozzo perdente devono corrispondere a quanto previsto dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977, rapportati al numero di utilizzatori stabili.

4. La fossa Imhoff deve essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata ad uso idropotabile.

5. La distanza fra il pozzo perdente ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile deve essere superiore a 50 metri. Il pozzo perdente deve inoltre essere posizionato ad una distanza non inferiore a 5 metri dai fabbricati o da superfici pavimentate impermeabili. Deve inoltre essere garantito un franco di almeno 2 metri di distanza verticale tra la quota di fondo dello scavo del pozzo perdente e il massimo livello storico di escursione della falda acquifera freatica superficiale.

6. Deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione, campionamento e controllo dei reflui a valle dell'impianto di trattamento primario (fossa Imhoff) e subito a monte dell'immissione nel pozzo perdente.

7. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi (estratti dalla fossa Imhoff) e dei grassi (estratti dal degrassatore) ad opera di ditte specializzate autorizzate ed iscritte all'Albo Gestori Ambientali, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti. La relativa documentazione di smaltimento (Formulari di Identificazione dei Rifiuti - FIR) deve essere conservata presso lo stabilimento a disposizione degli Enti di controllo per almeno 3 anni.

8. In caso di presenza o di futura realizzazione di una pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, lo scarico vi dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente convogliato, eliminando e dismettendo il sistema di trattamento e dispersione autonomo esistente.